

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон (391)211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Абанскому району

663740, п. Абан, ул. Горького, 2, телефон (391-63) 22-2-70, (ondaban@mchskrsk.ru)

Предписания № 58/1/1-6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению Абанский детский сад №1

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Росинка» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей (МКДОУ Абанский детский сад №1 «Росинка»)

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки от 28 августа 2018 № 58 начальника ОНД и ПР по Абанскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю Бикинина Д.А., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

В период:

“ 21 ” сентября 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3ч. 00м.
“ 24 ” сентября 20 18 г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 2ч. 00м.

главным государственным инспектором Абанского района по пожарному надзору Бикининым Д.А., проведена плановая выездная проверка здания и территории МКДОУ Абанский детский сад «Росинка» расположенного по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан ул. Богуцкого, 1, совместно с заведующей МКДОУ Абанский детский сад №1 «Росинка» Ковалевской Людмилой Анатольевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
58/1/1	Не проводится ежеквартальная проверка огнетушителей, расположенных в здании МКДОУ Абанский детский сад №1 «Росинка».	п. 4.3.6(3) Ежеквартальная проверка включает в себя осмо.тр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по п. 4.3.5.	18.12.2018
58/1/2	Руководитель МКДОУ Абанский детский сад №1 «Росинка» Ковалевская Л.А. не обучена пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих	п.31 (5) Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части прстивопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в	18.12.2018

	пожарную безопасность.	организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. п.3 (1) Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	
58/1/3	Групповая ячейка второй младшей группы, помещения класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не имеет второго эвакуационного выхода в здании МКДОУ Абанский детский сад №1 «Росинка»	Статья 1 п. 2, п.п.1 (2) Положения настоящего закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты. п. 5.2.12 (4) Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением.	16.12.2019
58/1/4	Групповая ячейка средней группы, помещения класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не имеет второго эвакуационного выхода в здании МКДОУ Абанский детский сад №1 «Росинка»	Статья 1 п. 2, п.п.1 (2) Положения настоящего закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты. п. 5.2.12 (4) Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением.	16.12.2019
58/1/5	Групповая ячейка старшей группы, помещения класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не имеет второго эвакуационного выхода в здании МКДОУ Абанский детский сад №1 «Росинка»	Статья 1 п. 2, п.п.1 (2) Положения настоящего закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты. п. 5.2.12 (4) Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением.	16.12.2019
58/1/6	Групповая ячейка подготовительной к школе группы, помещения класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не имеет второго эвакуационного выхода в здании МКДОУ Абанский детский сад №1 «Росинка»	Статья 1 п. 2, п.п.1 (2) Положения настоящего закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты. п. 5.2.12 (4) Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для	16.12.2019

	одновременного пребывания более 10 человек. При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением.	
--	---	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»
2	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3	Свод правил СП 9.13130.2009 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации.
4	Свод правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
5	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Абанского района
по пожарному надзору Бикинин Д.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«24» сентября 20 18 г.



Предписание для исполнения получила:

✓ Шоф
(подпись)

Заведующая МКДОУ Абанский детский сад №1
«Росинка» Ковалевская Л.А.
(должность, фамилия, инициалы)

«24» сентября 20 18 г.